Inorganic Chemical results:

Parameter	Result	Units	MCL	Date of Analysis	Method	Analyst
Copper	0.08	mg/l	1.3	7/1/2020	3111B	KMW
Lead	<0.005	mg/l	0.015	6/25/2020	3113B	KMW

Inorganic Chemical results:

Parameter	Result	Units	MCL	Date of Analysis	Method	Analyst
Chloride	73	mg/l	250	6/23/2020	300.0	SR
Fluoride	<0.2	mg/l	4	6/23/2020	300.0	SR
Hardness	170	mg/l		6/24/2020	130.2	KMW
Nitrate-Nitrogen	7.0	mg/l	10	6/23/2020	300.0	SR
Nitrite Nitrogen	<0.2	mg/l	1	6/23/2020	300.0	SR
pH	5.8			6/23/2020	4500-H+B	RD
Phosphorous-Ortho	<0.2	mg/l		6/23/2020	300.0	SR
Sulfates	26	mg/l		6/23/2020	300.0	SR

Acct. No. 9315 - 27-2

Turbidity	0.4	NTU'	<10	6/23/2020	180.1	SR

Inorganic Chemical results:

Parameter	Result	Units	MCL	Date of Analysis	Method	Analyst
Aluminum	0.00968	mg/l		6/26/2020	200.8*	DNS
Calcium	39.8	mg/l		6/26/2020	200.7*	EAM
Iron	<0.1	mg/l	0.3	6/26/2020	200.7*	EAM
Magnesium	18.5	mg/l		6/26/2020	200.7*	EAM
Manganese	<0.02	mg/l	0.05	6/26/2020	200.7*	EAM
Sodium	10.4	mg/l		6/26/2020	200.7*	EAM
Zinc	0.0799	mg/l		6/26/2020	200.7*	EAM